



Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ z dnia 22.05.2020r.

- 1/ Zamawiający określił ilości punktów PL, szaf i media transmisyjne. Brak jakichkolwiek informacji nt:
- spodziewanego rozmieszczenia punktów PL, podziału PL pomiędzy szafami / n.p. szkic lub rysunek / **Rozmieszczenie i ilość PL na pokój zostało przedstawione w dołączonym pliku.(ads_4-Model-000.pdf)**
 - miejsc lokalizacji szaf i ich wyposażenia / poza oczywistymi patchpanelami miedzianymi i światłowodowymi , n.p. półki, wieszaki, UPS-y, listwy zasilające, inne/ **Szafy muszą być zawieszane wysoko na ścianach na korytarzu piętra IV. Rozmieszczenie szaf zostanie wskazane na etapie opracowania projektu wykonawczego.**
 - spodziewanych dróg okablowania / PCV, BAKS, korytarzem, przy oknach, dołem, górą i in. / **Drogi okablowania będą wykonane na korytarzu piętra IV oraz z pomieszczenia piętra V (serwerownia) do pomieszczenia bezpośrednio pod nim na piętrze IV (serwerownia).**
 - ilości i typu kabli łączących **Opisane zostały w Załączniku nr 1.**
 - sposobu i organizacji prac w budynku **Prace muszą być wykonywane poza godzinami pracy biura oraz w weekendy. Dopuszcza się także możliwość nieuciążliwych prac w czasie godzin pracy pracowników biura po uprzednich ustaleniach z przedstawicielem zamawiającego.**
 - ewentualnego demontażu starej instalacji **Nie demontujemy starej instalacji sieciowej.**
- 2/ Proszę o wyjaśnienie jakie certyfikowane szkolenie wymaga Zamawiający: sieci pasywnej czy urządzeń aktywnych? **Certyfikowane szkolenie w zakresie urządzeń aktywnych.**
- 3/ w jakim zakresie ma być Serwis Nex Business Day / całość inwestycji, części pasywnej czy aktywnej /? **Gwarancja Next Business Day dla części aktywnej.**
- 4/ jakiej gwarancji wieczystej wymaga Zamawiający / na całość prac czy część aktywną /? **Gwarancji wieczystej zamawiający wymaga dla części aktywnej.**
- 5/ zawartości dokumentacji projektowej, powykonawczej. Jaką dokumentację otrzyma Wykonawca i jej forma / elektroniczna, papierowa, inna ? **Zamawiający otrzyma dokumentację projektową i powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej.**
- 6/ czy jest konieczne pozwolenie na budowę? **Nie jest wymagane zezwolenie na budowę.**
- 7/ czy w zakresie prac jest wykonanie zasilania elektrycznego PL i szaf **W zakresie prac jest wymagane wykonanie zasilania elektrycznego do szaf. Miejsce podłączenia tej instalacji wskazane zostanie na etapie opracowania projektu wykonawczego.**